

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование (производственная часть)							
1.1	Автоматический выключатель ВА47-60М, 6,0кА, 3р, 400В - номинальный ток 32А, тип характеристики С	MVA31-3-032-C		ф. "IEK"	шт.	2		в ЦРЩ34 (ТПЗ) в ЦРЩ35 (ТП1)
1.2	ПЭСПЗ (2 ввода 380VAC, Iном= 40А) Панель противопожарных устройств	ПЭСПЗ (2 ввода)		МЕС-Электро	шт.	1		ППУ-1*
1.3	Автоматический выключатель ВА47-60М, 6,0кА, 1р, 400В - номинальный ток 10А, тип характеристики С	MVA31-1-010-C		ф. "IEK"	шт.	2		в АВР-ППУ сущ
	Кабельно-проводниковая продукция							
2.1	ОКЛ "ДКС" в металлорукаве. Добровольный сертификат: НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00375. Срок действия по 24.11.2027г.			АО ДКС				*
2.1.1	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012	ППГнз(А)-FRHF 5х6		АО "Электрокабель "Кольчугинский завод"	м	100		*
2.1.2	Кабель силовой, ГОСТ 31996-2012	ППГнз(А)-FRHF 3х1,5		АО "Электрокабель "Кольчугинский завод"	м	300		*
2.1.3	Металлорукав из оцинкованной стали с протяжкой DN 35мм, Dвн 35,0 мм, Dнар 39,5 мм, IP40, 25м	667R3539P		АО ДКС	м	100		*
2.1.4	Держатель оцинкованный односторонний, д.40мм с крепежным отверстием 8,5 x 6 мм	53347		АО ДКС	м	300		
2.1.5	Металлорукав из оцинкованной стали с протяжкой DN 20мм, Dвн 20,5 мм, Dнар 24,5 мм, IP40, 50м 667R2024P DKS	667R2024P			м	300		*
2.1.6	Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм с крепежным отверстием 8,5х6 мм	53359		АО ДКС	шт	900		
3.1	Трубка СОН 14/3 терморасширяющаяся, Dвнутр=14мм, L=260мм. ТУ 2540-001-76099751-2005			ф. "ПРО ЭНЕРГО"	шт.	1		*
3.2	Универсальный герметик "Стоп-огонь" ТУ 2540-001-76099751-2005			ф. "ПРО ЭНЕРГО"	шт.	1		*
4.1	Z-образный профиль 50х50х50, L2000, 2,5 мм	BPM3520		АО ДКС	шт	2		
4.2	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850		АО ДКС	шт	8		

К производству работ по настоящей рабочей документации применяются сертифицированные электрооборудование, кабельная продукция, изделия и материалы.

* Электрооборудование, кабельная продукция и изделия имеют действующий сертификат пожарной безопасности

Изм.	кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал	Гареба	144	10.24		

0114-ЭМ-76.С

Электроснабжение блоков питания

Спецификация оборудования

Стadia	Лист	Листов
Р		1

Проектное управление
ООО "Технопарк"

Формат А3

Инв. N подл. 293620
Инв. N подл. 293620
Подп. и дата
Взам. инв. N