

Инв. № подл.  
293379

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование (производственная часть)							
1.1	Автоматический выключатель ВА47-60М, 6,0кА, 3р, 400В - номинальный ток 50А, тип характеристики С	MVA31-1-050-С		ф. "IEK"	шт.	2		в щит ВРУ1* ТП-9827 в щит ВРУ2* ТП-9828
1.2	ПЭСПЗ (2 ввода 380VAC, Iном= 40А) Панель противопожарных устройств	ПЭСПЗ (2 ввода)		МЕС-Электро	шт.	1		ППУ-1*
	Кабельно-проводниковая продукция							
2.1	Огнестойкая кабельная линия по стальному тросу ОКЛ-СЭПР ТУ 27.90.33-002-52715257-2019 МССБК RU.ПБ10.Н00502			Промрукаб	м	645		
	Добровольный сертификат срок действия до 01.05.2028 в составе:							
2.1.1	Кабель силовой с напряжением до 660/1000 В по ТУ 16.К71-337-2004	ППГнз(А)-FRHF 5x10,0		АО "ИБКЗ"	м	145		
2.1.2	Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з dk40 мм	PR.014231		Промрукаб	м	145		
2.1.3	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П d38-40 мм	PR08.6012		Промрукаб	шт	483		
2.1.4	Дюбель металлический универсальный 6x32 (400 шт/уп)	PR08.3650		Промрукаб	шт	483		
2.1.5	Кабель силовой с напряжением до 660/1000 В по ТУ 16.К71-337-2004	ППГнз(А)-FRHF 3x1,5		АО "ИБКЗ"	м	205		
2.1.6	Трос стальной DIN 3055 4мм (100м/уп) Промрукаб	PR08.3825		Промрукаб	м	250		
2.1.7	Шпилька оцинкованная DIN 975/976	M8x1000		Промрукаб	шт	200		
2.1.8	Траверса монтажная*(С-образный профиль, 1,5 мм) 30x20x3000	PR16 1159		Промрукаб	шт	200		
2.1.9	Талреп кольцо-кольцо М6 DIN 1480 тип В	PR08.3918		Промрукаб	шт	21		
2.1.10	Коуш 4мм (100шт/уп) Промрукаб	PR08.3895		Промрукаб	шт	42		
2.1.11	Зажим троса одинарный Simplex	PR08.3892		Промрукаб	шт	150		
2.1.12	Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС 7,9x200 (100шт)	PR08.3969		Промрукаб	упаковка	25		
2.1.13	Труба гофрированная Стойкая к ультрафиолету, негорючая (ПВ-0), с зондом D25	PR02.0103		Промрукаб	м	30		

К производству работ по настоящей рабочей документации применяются сертифицированные электрооборудование, кабельная продукция, изделия и материалы.

\* Электрооборудование, кабельная продукция и изделия имеют действующий сертификат пожарной безопасности

Изм.	кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Гарева	Лиф			09.24

0334-ЭМ-94.С

Электроснабжение блоков питания

Спецификация оборудования

Стация	Лист	Листов
Р	1	2

Проектное управление  
ООО "Технопарк"



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Рым-гайка DIN 582 М6	PR08.3903		Промрукав		150		
3.2	Труба ВГП (водогазопроводная) 40х2.5				м	2		
4.1	Трубка СОН 31/4 терморасширяющаяся, Dвнутр.=31мм Dнар.=39мм; L=260мм, ТУ 2540-001-76099751-2005	с-ма "Стоп огонь" ф."PRO ENERGO"		ф."PRO ENERGO"	шт.	3		*
4.2	Трубка СОН 12/3 терморасширяющаяся, Dвнутр.=12мм Dнар.=18мм; L=260мм, ТУ 2540-001-76099751-2005	с-ма "Стоп огонь" ф."PRO ENERGO"		ф."PRO ENERGO"	шт.	5		*
4.3	Универсальный герметик "Стоп-огонь", ТУ 2540-001-76099751-2005	с-ма "Стоп огонь" ф."PRO ENERGO"		ф."PRO ENERGO"	шт.	3		*
4.4	Провод 0,45кВ, ГОСТ 31947-2012	ПуГВ 1х10			м	40		ДСУП щитов
4.5	Провод 0,45кВ, ГОСТ 31947-2012	ПуГВ 1х4			м	100		ДСУП лотков
	Оборудование (АБК)							
5.1	Огнестойкая кабельная линия по стальному тросу ОКЛ-СЭПР ТУ 27.90.33-002-52715257-2019 №ССБК RU.ПБ10.Н00502			Промрукав	м	280		
	Добровольный сертификат срок действия до 25.05.2028							
5.12	Кабель силовой с напряжением до 660/1000 В по ТУ 16.к71-337-2004			АО "ИБКЗ"	м	280		

Инв. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	Ндож	Подп.	Дата

0334-ЭМ-94.С

Лист  
2